

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КАЗАЯКСКИЙ ШЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД"

ИНН 0278217246

452409, Республика Башкортостан, Иглинский район, разъезд Казаяк, малая Змеиная гора, литер А, кабинет 9
тел/факс 8-901-44-00-290

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10/12

На щебень фракции 5-10

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р

№РОСС RU.СЛ40. Н01220 срок действия с 25.04.2018 по 25.04.2021г.

Качественные показатели испытания проведены по ГОСТ 8269.0-97

№ п.п	Наименование показателей				Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %					
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	12.5	мм	0-0,5	0
		D	10	мм	0-10	1,56
		0.5(d+D)	7.5	мм	30-60	42,44
		d	5	мм	90-100	97,86
На сите 1,25мм				95-100	99,57	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %				Не более 25	15,9
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %				Не более 2,0	0,6
4.	Содержание глины в комках, %				0-0,5	0
5.	Насыпная плотность, кг/м ³				Не норм.	1265
6.	Марка по прочности (дробимости)				400-1200	800
7.	Марка по истираемости				И1-И4	И1
8.	Морозостойкость, МРЗ*				F15-400	200
9.	Удельная эффективная активность радионуклидов щебня, Бк,кг*				До 370-1 кл.	33,32
10.	Содержание вредных компонентов и примесей SO ₃ , 5 (моль/л)*				До 1,5(50)	В пределах нормы

Область применения: для дорожных работ и других видов строительства

Исполнитель: техник-лаборант _____ Берча В.А.

*Испытания проведены в аккредитованной лаборатории.