

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КАЗАЯКСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»  
ИНН 0278217246

452409, Республика Башкортостан, Иглинский район, разъезд Казаяк, малая Змеиная гора, литер А, кабинет 9  
тел/факс 8-901-44-00-290

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №10/12

На щебень фракции 20-40

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р

№РОСС RU.СЛ40. Н01220 срок действия с 25.04.2018 по 25.04.2021г.

Качественные показатели испытания проведены по ГОСТ 8269.0-97

№ п.п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели	
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %			
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 50 мм	0-0,5	0
		D 40 мм	0-10	2,7
		0.5(d+D) 30 мм	30-60	54,4
		d 20 мм	90-100	99,2
На сите меньше 20мм		95-100	100	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	Не более 25	12	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 2,0	1,2	
4.	Содержание глины в комках, %	0-0,5	0,1	
5.	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	Не норм.	1350	
6.	Марка по прочности (дробимости)	400-1200	600	
7.	Марка по истираемости	И1-И4	И1	
8.	Морозостойкость, МРЗ*	F15-400	F 200	
9.	Удельная эффективная активность радионуклидов щебня, Бк, кг*	До 370-1 кл.	103,3	

Область применения: для дорожных работ и других видов строительства

Исполнитель: техник-лаборант \_\_\_\_\_ Берча В.А.

\*Испытания проведены в аккредитованной лаборатории.