

Общество с ограниченной ответственностью
«КАЗАЯКСКИЙ ШЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

ИНН 0278217246

452409, Республика Башкортостан, Иглинский район, разъезд Казаяк, малая Змеиная гора, литер А, кабинет 9
тел/факс 8-901-44-00-290

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10/12

На щебень фракции 40-70

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р

№РОСС RU.СЛ40. НО1220 срок действия с 25.04.2018 по 25.04.2021г.

Качественные показатели

испытания проведены по ГОСТ 8269.0-97

№ п.п	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	50 мм	0-0,5	0
		D	40 мм	0-10	4,6
		0.5(d+D)	30 мм	30-60	57,5
		d	20 мм	90-100	98,1
На сите меньше 20мм			95-100	100	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	Не более 25	9		
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Не более 2,0	0,9		
4.	Содержание глины в комках, %	0-0,5	0		
5.	Насыпная плотность, кг/м ³	Не норм.	1400		
6.	Марка по прочности (дробимости)	400-1200	600		
7.	Марка по истираемости	И1-И4	И1		
8.	Морозостойкость, МРЗ*	F15-400	F 200		
9.	Удельная эффективная активность радионуклидов щебня, Бк, кг ⁻¹ *	До 370-1 кл.	103,3		

Область применения: для дорожных работ и других видов строительства

Исполнитель: техник-лаборант _____ Берча В.А.

*Испытания проведены в аккредитованной лаборатории.