

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КАЗАЯКСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД"
ИНН 0278217246

452409, Республика Башкортостан, Иглинский район, разъезд Казаяк, малая Змеиная гора, литер А, кабинет 9
тел/факс 8-901-44-00-290

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10/12

На щебень фракции 80-120

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р

№РОСС RU.СЛ40. Н01220 срок действия с 25.04.2018 по 25.04.2021г.

Качественные показатели испытания проведены по ГОСТ 8269.0-97

№ п.п	Наименование показателей				Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %					
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	150	мм	0-0,5	0
		D	120	мм	0-10	5,5
		0,5(d+D)	100	мм	30-60	47,3
d		80	мм	90-100	98,6	
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %				Не более 25	10
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %				Не более 2,0	1,1
4.	Содержание глины в комках, %				0-0,25	0
5.	Насыпная плотность в естественном состоянии, кг/м ³				Не норм.	1400
6.	Марка по прочности (дробимости)				400-1200	600
7.	Марка по истираемости				И1-И4	И1
8.	Морозостойкость, МРЗ*				F15-400	F 200
9.	Удельная эффективная активность радионуклидов щебня, Бк,кг*				До 370-1 кл.	103,3

*Испытания проведены в аккредитованной лаборатории.

Область применения: для дорожных работ и других видов строительства.

Исполнитель: техник-лаборант _____ Берча В. А.