

Документ о качестве известнякового щебня
фракция св. 40 до 70 мм

1. Номер документа _____ Дата отгрузки _____

2. Наименование потребителя _____

3. Адрес потребителя _____

4. Номера вагонов _____

5. ТУ 14.1-00191816-001-2003

6. Поставляемая фракция щебня 40-70 мм.

Наименование основных показателей	Нормативное значение	Фактическое значение для фракции 40-70
Зерновой состав, полные остатки на ситах, % по массе		
д	90-100	96,88
0,5 (д+Д)	30-60	44,46
д	До 10	9,61
1,25 Д	До 0,5	0,0
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе (Группа щебня)	До 10,00 включительно (1) Св.10.00 до 15,00 (2)	7,18 1 гр.
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	Не более 2,00	0,85
Содержание зерен слабых пород, % по массе	Не более 5,00	3,7
Содержание глины в комках, %	Не более 0,25	0,10
Насыпная плотность, кг/ М3	Не нормируется	1318
Марка по истираемости	И 1- И 4	22,5 И 1
Морозостойкость	F 15- F 400	1,98 F 300
Марка по дробимости	200-1200	1000
Водопоглощение, %	Не более 1,00	0,28
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	От 0,00 до 1500,00	1 класс (Аэфф не более 370Бк/кг)

Контролер ОТК _____

Мастер отгрузки _____

