



ООО «Завод сухих строительных смесей «ВЕЛЕС»
456900, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, ул. Ленина, д. 13, оф. 2
ИНН 7457000806 КПП 745701001 ОГРН 1127457000780
телефон 8(351-91) 5-16-17; e-mail: dolomit74@mail.ru

ООО «ЕВРООПТ»
ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
на щебень фракции 5-10 мм**

Продукция	Щебень ФР 5-10
Адрес производства	Кузнецовское месторождение строительного камня, Челябинская область, Саткинский район, г. Бакал, по дороге на п. Иркутскан (северные отвалы пустых пород)

Дата выдачи: _____ 20__ г.

Декларация о соответствии № САРК RU.0001.441528 действительна по 01.06.2022 включительно

Наименование породы: изверженные магматические и метаморфические породы (габбро-диабазы) Кузнецовского месторождения г. Бакал, Челябинской области

Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателей		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	1,25D	0	мм
	D	7,7	мм
	0,5 (d+D)	57,7	мм
	d	97,5	мм
Показатели			
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %		16,3
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %		1,0
4.	Содержание зерен слабых пород, %		0
5.	Содержание глины в комках, %		0,00
6.	Насыпная плотность, т/м ³		1,43
7.	Марка по прочности (дробимости)		1400
8.	Морозостойкость, МРЗ		400
9.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг		70,40

Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Удельная эффективная активность радионуклидов (А эфф.) 70,40 Бк/кг,

что соответствует I классу горных пород и указывает на возможность использования во всех видах строительства без ограничений. Лабораторные испытания выполнены в Лаборатории радиационного контроля Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (протокол химического анализа № Л-13-16 от 03.08.2016)

ПРИМЕЧАНИЕ: Приемочный контроль на предприятии-изготовителе проводят путем испытания объединенной пробы щебня, отобранной с каждой технологической линии

Ответственный работник/ лаборант _____

ООО «Завод сухих строительных смесей «Велес»

М.П. г. БАКАЛ

